平成25年度　し尿処理施設維持管理状況報告書

施設設置者名	美瑛町長　浜田　哲				
施設名	美瑛町浄化センター				
施設所在地	上川郡美瑛町字美瑛原野17番の1				
許可（届出）年月日	昭和53年4月14日	許可番号		技術管理者名	小林　繁美
処理能力	25ｋL／日	処理方法（汚水処理）	嫌気性消化活性汚泥方式	汚泥処理設備	なし（住民還元）

○　し尿等搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿（ｋL）	101.66	120.28	92.12	100.78	82.38	77.72	87.64	129.46	108.06	35.5	49.32	46.92	1,031.8
浄化槽汚泥（ｋL）	187.7	305.2	302.5	315.4	367.2	275.2	381.9	313.2	215.1	104.9	72.4	108.5	2,949.2
下水搬送簡易水洗（KL）	0	20	120.1	116.5	106.4	56.5	40.8	21	0	0	0	0	481.3
計	289.36	445.48	514.72	532.68	555.98	409.42	510.34	463.66	323.16	140.4	121.72	155.42	4,462.3

○　し尿等処理状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿（ｋL） 浄化槽汚泥（ｋL）	272	413	428	405	452	356	441	458	315	155	124	161	3,980
下水搬送簡易水洗（KL）	0	13.2	120.1	123.3	100.6	62.3	40.8	21	0	0	0	0	481.3
計	272	426.2	548.1	528.3	552.6	418.3	481.8	479	315	155	124	161	4,461.3

1)　汲み取りし尿と浄化槽汚泥は混合で処理しているので、合算された数値を示す。

○　排水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
放流水	ｐH	6.6	7.4	7.4	7.2	7.1	6.8	6.9	7.1	7.2	6.8	7.0	7.0	
	BOD（mg/L）	9.9	12.9	12.9	13.6	8.5	7.1	6.4	7.1	9.9	3.9	4.2	7.6	
	COD（mg/L）	11.7	17.1	17.8	16.4	12.4	11.4	11.4	11.7	11.7	8.0	6.7	7.7	
	SS(mg/L)	3.4	4.2	5.4	3.6	2.0	2.6	3.0	2.8	4.0	4.8	4.2	3.8	
	大腸菌群数（個/ｃｍ^3）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	