

平成26年度 し尿処理施設維持管理状況報告書

施設設置者名	美瑛町			
施設名	美瑛町浄化センター			
施設所在地	上川郡美瑛町字美瑛原野17番の1			
許可(届出)年月日	昭和53年4月14日	処理方法(汚水処理)	嫌気性消化活性汚泥方式	
処理能力	25 kL/日	汚泥処理設備	なし(住民還元)	

○ し尿等搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿(kL)	95.06	120.08	95.08	92.56	74.60	72.62	110.26	122.16	105.40	36.42	44.86	57.02	1,026.12
浄化槽汚泥(kL)	220.00	299.80	294.70	321.10	334.60	295.30	382.70	299.80	213.50	105.50	82.60	99.30	2,948.90
下水搬送簡易水洗(KL)	0	36.40	67.50	85.60	85.40	41.10	46.50	8.40	0	0	0	0	370.90
計	315.06	456.28	457.28	499.26	494.60	409.02	539.46	430.36	318.90	141.92	127.46	156.32	4,345.92

○ し尿等処理状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿(kL)	287.00	437.00	398.00	392.00	436.00	362.00	457.00	467.00	291.00	161.00	130.00	162.00	3,980.00
浄化槽汚泥(kL)													
下水搬送簡易水洗(KL)	0	36.40	67.50	85.60	85.40	41.10	44.30	10.60	0	0	0	0	370.90
計	287.00	473.40	465.50	477.60	521.40	403.10	501.30	477.60	291.00	161.00	130.00	162.00	4,350.90

1) 汲み取りし尿と浄化槽汚泥は混合で処理しているので、合算された数値を示す。

○ 排水等の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
放流水	pH	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	6.6	6.7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.4	5.8~8.6
	BOD(mg/L)	6.0	13.5	10.1	9.2	9.4	6.9	6.4	6.2	6.4	6.8	7.3	5.5	30mg/L以下
	COD(mg/L)	6.4	14.8	11.4	6.4	9.8	9.8	11.1	11.8	9.8	7.1	5.4	5.7	120mg/L以下
	SS(mg/L)	2.2	3.6	3.0	2.0	2.4	4.4	4.0	3.8	2.6	2.4	2.2	3.6	70mg/L以下
	大腸菌群数(個/cm ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000個/cm ³ 以下