

平成27年度 し尿処理施設維持管理状況報告書

施設設置者名	美瑛町			
施設名	美瑛町浄化センター			
施設所在地	上川郡美瑛町字藤野第1			
許可（届出）年月日	昭和53年4月14日	処理方法（汚水処理）	嫌気性消化活性汚泥方式	
処理能力	25 kL/日	汚泥処理設備	なし（住民還元）	

○ し尿等搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿（kL）	92.92	90.80	80.28	69.80	87.62	84.06	79.44	124.34	104.28	30.78	34.14	67.44	945.90
浄化槽汚泥（kL）	223.40	287.10	341.10	342.80	284.00	303.00	427.60	332.60	200.00	104.60	85.20	91.60	3023.00
下水搬送簡易水洗（KL）	1.76	33.60	63.10	142.98	72.00	50.50	37.00	14.50	0	0	0	0	415.44
計	318.08	411.50	484.48	555.58	443.62	437.56	544.04	471.44	304.28	135.38	119.34	159.04	4384.34

○ し尿等処理状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿（kL）	285.00	407.00	406.00	406.00	407.00	354.00	503.00	480.00	277.00	155.00	143.00	125.00	3948.00
浄化槽汚泥（kL）													
下水搬送簡易水洗（KL）	1.76	28.00	68.70	133.98	81.00	50.50	33.40	18.10	0	0	0	0	415.44
計	286.76	435.00	474.70	539.98	488.00	404.50	536.40	498.10	277.00	155.00	143.00	125.00	4363.44

1) 汲み取りし尿と浄化槽汚泥は混合で処理しているので、合算された数値を示す。

○ 排水等の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
放流水	pH	6.73	7.00	7.04	7.01	6.88	6.86	7.05	6.76	6.70	6.90	6.94	6.91	5.8～8.6
	BOD（mg/L）	12.70	12.40	13.10	14.70	11.80	11.70	13.30	11.00	6.90	5.30	8.00	5.30	30mg/L以下
	COD（mg/L）	23.20	18.20	18.50	12.80	11.10	12.10	15.10	11.10	10.10	8.70	5.70	6.00	120mg/L以下
	SS（mg/L）	4.20	4.00	3.60	1.40	3.00	2.20	3.40	1.80	2.20	3.60	2.00	4.60	70mg/L以下
	大腸菌群数（個/cm ³ ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000個/cm ³ 以下