

令和2年度 し尿処理施設維持管理状況報告書

施設設置者名	美瑛町			
施設名	美瑛町浄化センター			
施設所在地	上川郡美瑛町字藤野第1			
許可（届出）年月日	昭和53年4月14日	処理方法（汚水処理）	嫌気性消化活性汚泥方式	
処理能力	25 kL/日	汚泥処理設備	なし（住民還元）	

○ し尿等搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿（kL）	72.42	69.28	102.28	71.36	72.88	59.10	84.40	85.22	77.68	46.98	37.82	59.92	839.34
浄化槽汚泥（kL）	240.50	304.84	372.80	332.90	330.10	312.50	458.90	340.10	194.80	89.30	80.00	61.90	3,118.64
下水搬送簡易水洗（KL）	12.20	3.00	23.70	75.00	73.20	43.50	27.40	6.90	0	0	0	0	264.90
計	325.12	377.12	498.78	479.26	476.18	415.10	570.70	432.22	272.48	136.28	117.82	121.82	4,222.88

○ し尿等処理状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿（kL）	273.00	413.00	456.00	381.00	442.00	377.00	524.00	421.00	275.00	145.00	120.00	131.00	3,958.00
浄化槽汚泥（kL）													
下水搬送簡易水洗（KL）	12.20	3.00	17.80	77.20	76.90	43.50	27.40	6.90	0	0	0	0	264.90
計	285.20	416.00	473.80	458.20	518.90	420.50	551.40	427.90	275.00	145.00	120.00	131.00	4,222.90

1) 汲み取りし尿と浄化槽汚泥は混合で処理しているので、合算された数値を示す。

○ 排水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
放流水	pH	6.02	6.89	6.88	6.49	6.66	6.35	6.47	6.35	6.13	6.69	6.77	6.70	5.8~8.6
	BOD（mg/L）	11.90	9.60	5.40	1.90	2.40	2.80	3.90	5.40	3.40	2.50	3.20	3.60	30mg/L以下
	COD（mg/L）	15.70	14.00	9.70	6.30	6.00	7.70	7.70	14.00	9.00	6.30	4.30	4.00	120mg/L以下
	SS（mg/L）	4.80	5.40	2.60	1.00	1.40	1.20	3.00	4.80	2.60	3.80	2.80	2.20	70mg/L以下
	大腸菌群数（個/cm <sup>3</sup> ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000個/cm <sup>3</sup> 以下