

平成30年度 し尿処理施設維持管理状況報告書

施設設置者名	美瑛町			
施設名	美瑛町浄化センター			
施設所在地	上川郡美瑛町字藤野第1			
許可（届出）年月日	昭和53年4月14日	処理方法（汚水処理）	嫌気性消化活性汚泥方式	
処理能力	25 kL／日	汚泥処理設備	なし	

○ し尿等搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿（kL）	88.82	73.10	72.02	99.16	99.42	73.90	93.64	103.98	80.42	34.26	50.40	45.80	914.92
浄化槽汚泥（kL）	228.10	290.60	367.10	335.70	307.00	311.80	484.30	327.20	189.10	85.50	89.20	66.30	3081.90
下水搬送簡易水洗（KL）	6.50	27.30	44.80	110.10	119.50	32.90	46.70	6.50	0	0	0	0	394.30
計	323.42	391.00	483.92	544.96	525.92	418.60	624.64	437.68	269.52	119.76	139.60	112.10	4391.12

○ し尿等処理状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿（kL）	318.00	364.00	442.00	427.00	392.00	411.00	551.00	416.00	291.00	130.00	128.00	142.00	4012.00
浄化槽汚泥（kL）													
下水搬送簡易水洗（KL）	6.50	27.30	44.80	110.10	119.50	26.20	47.60	12.30	0	0	0	0	394.30
計	324.50	391.30	486.80	537.10	511.50	437.20	598.60	428.30	291.00	130.00	128.00	142.00	4406.30

1) 汲み取りし尿と浄化槽汚泥は混合で処理しているの、合算された数値を示す。

○ 排水等の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
放流水	pH	6.73	6.66	6.74	6.69	6.57	6.30	6.69	6.33	6.66	6.76	7.06	6.45	5.8～8.6
	BOD（mg/L）	12.80	3.90	5.20	3.20	2.80	6.20	3.40	4.60	6.90	2.10	2.10	6.70	30mg/L以下
	COD（mg/L）	23.40	8.70	12.00	10.00	9.70	13.40	9.70	9.70	15.30	6.00	4.00	4.30	120mg/L以下
	SS（mg/L）	7.20	2.40	3.80	1.00	1.40	2.60	3.60	1.60	4.40	1.00	1.60	2.00	70mg/L以下
	大腸菌群数（個/cm ³ ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000個/cm ³ 以下