

令和3年度 し尿処理施設維持管理状況報告書

施設設置者名	美瑛町			
施設名	美瑛町浄化センター			
施設所在地	上川郡美瑛町字藤野第1			
許可（届出）年月日	昭和53年4月14日	処理方法（汚水処理）	嫌気性消化活性汚泥方式	
処理能力	25 kL/日	汚泥処理設備	なし（住民還元）	

○ し尿等搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿（kL）	86.12	66.42	79.06	67.14	81.32	70.74	76.46	86.16	92.10	33.30	44.88	57.50	841.20
浄化槽汚泥（kL）	285.90	327.90	355.20	340.70	325.10	320.20	457.60	348.40	220.10	190.30	79.90	70.20	3,321.50
下水搬送簡易水洗（KL）	6.30	9.00	11.40	49.00	47.90	37.10	13.20	4.20	0	0	0	0	178.10
計	378.32	403.32	445.66	456.84	454.32	428.04	547.26	438.76	312.20	223.60	124.78	127.70	4,340.80

○ し尿等処理状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汲み取りし尿（kL）	318.00	446.00	398.00	423.00	400.00	408.00	537.00	412.00	319.00	242.00	124.00	135.00	4,162.00
浄化槽汚泥（kL）													
下水搬送簡易水洗（KL）	0	15.30	11.40	49.00	47.90	29.80	20.50	4.20	0	0	0	0	178.10
計	318.00	461.30	409.40	472.00	447.90	437.80	557.50	416.20	319.00	242.00	124.00	135.00	4,340.10

1) 汲み取りし尿と浄化槽汚泥は混合で処理しているため、合算された数値を示す。

○ 排水等の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
放流水	pH	5.95	6.65	6.47	6.62	6.15	6.23	6.31	6.31	6.42	6.86	6.47	6.30	5.8~8.6
	BOD（mg/L）	7.10	9.80	3.40	4.70	4.50	3.60	4.50	6.50	3.20	2.30	3.00	3.20	30mg/L以下
	COD（mg/L）	17.60	22.00	10.00	8.60	7.30	8.30	10.30	10.30	9.30	6.70	6.70	3.30	120mg/L以下
	SS（mg/L）	7.60	8.20	2.60	1.00	1.80	2.20	3.80	4.00	5.40	2.60	7.00	2.00	70mg/L以下
	大腸菌群数（個/cm ³ ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000個/cm ³ 以下